

СМ. РАСЧЕТЫ

ООО «Горняк» Липецкая обл., г. Елец, ул. Верхний Затон
ЩЕБЕНЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
 СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
 ГОСТ 8267-93

№ 36

Дата 15.10.2002 № 0202
 Наименование потребителя БНХ Липецк
 Количество вагонов 56227883 53402588
52390338 5294988
52595388 53409091
03848148 56183908
52048814 50027885

№ накладной	№	Вес	Част. ост. в	Полн. ост.
Вес вето	О ₂	навес-ки	%	в %
Фракция <u>10, 40</u>				
Насыпная плотность <u>1,36</u>				
Морозостойкость, F <u>50</u>	<u>40</u>	<u>946</u>	<u>0,46</u>	<u>946</u>
Дробимость, М <u>400</u>	<u>30</u>	<u>4841</u>	<u>48,41</u>	<u>57,87</u>
Слабых пород <u>4,9</u>				
Лещадных зерн <u>5,8</u>	<u>10</u>	<u>3834</u>	<u>38,34</u>	<u>96,21</u>
Пыл.-глинистых частиц <u>1,7</u>				
Глины комовой <u>1000</u>	<u>-10</u>	<u>379</u>	<u>3,79</u>	<u>100</u>
Устой. стр. против расставов <u>107</u>				
Вредные примеси				
Аморфные разновидности диоксида кремния ммоль/л				Требов. ГОСТ <u>5,8</u>
Сульфаты, сульфиды (г/мс, ангидрид и др.) пересчет на SO ₃ , %				<u><1,5</u> <u>0,04</u>
Пирит (FeS ₂) в пересчете на SO ₃ , %				<u><4,0</u> <u>111,9</u>
Газообразные соединения (галит, сальвин и др.) пересчет на ион хлор				<u><0,1</u> <u>0,03</u>
Породообраз. минералы (магнетит, гемат)				<u><15,0</u> <u>117</u>
Свободных волокон азбеста, %				<u><0,25</u> <u>117</u>
Уголь и древесные остатки, %				<u><1,0</u> <u>117</u>

Содержание естественных радионуклидов, Бк/кг

Наименование материала	Ca ²²⁶	Th ²³²	K ⁴⁰	Уд.эф.	Допуст. уровень
Щебень строительный	<u>4,04</u>	<u>1,12</u>	<u>55,38</u>	<u>6</u>	<u>370</u>

Мастер отгрузки Рудников Код маркировки ГМ/Корольва
 ОТК