

ООО «КАМЕНСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
Южная часть участка «Северный» Замчаловского месторождения песчаников

ПАСПОРТ

Щебень фр. 20-40 ГОСТ 8267-93

Дата отгрузки _____

Грузополучатель _____

№ ж.д. накладной _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

1. Зерновой состав _____ фракция 20-40

Диаметр отверстий контрольных сит	20 мм	30 мм	40 мм	50 мм
Полные остатки на ситах % по массе	99,6%	70,1 %	10 %	0,4 %

2. Объёмный насыпной вес _____ 1,37 г/см³

3. Марка по дробимости _____ М-1000

4. Группа по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 14,8 %

5. Содержание пылевидных и глинистых частиц _____ 0,9 %

6. Содержание глины в комках _____ 0,6 %

7. Морозостойкость _____ F150

8. Эффективная удельная активность природных радионуклидов Аэфф
_____ менее 370 Бк/кг (I класс)

9. Содержание вредных компонентов и примесей _____ 0%

Начальник смены _____

