



Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
Республиканское унитарное производственное предприятие "Гранит"
225687, Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Микашевичи
УНН 200161167, ОКПО 002950601000
e-mail: info@granit.by

ГОСТ 8267-93



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
на отгруженную партию продукции
Щебень из плотных горных пород
для строительных работ
фракции 5-10 мм

Дата выдачи 15.09.2022г.
Номер партии 15321
Наименование и адрес потребителя ООО "БСМ ПУЛ" *
Количество щебня в тоннах 135,40
Номер накладной 018 66728
Номер вагона или номер судна согласно накладной

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Требования	Фактические показатели
1	Зерновой состав – полные остатки на ситах:	% по массе		
	1,25 D		до 0,5	0
	D		до 10	6,04
	0,5 (d+D)		от 30 до 60	49,71
	d		от 90 до 100	95,31
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	% по массе	1 группа до 10	3,2
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более	% по массе	1	0,50
4	Содержание зерен слабых пород, не более	% по массе	5	1,38
5	Содержание глины в комках, не более	% по массе	0,25	0
6	Насыпная плотность	кг/м ³	-	1410
7	Марка щебня по прочности:			
	по дробимости	-	от 600 до 1400	1400
	по истираемости	-	от И-4 до И-1	И-1
8	Марка по морозостойкости	-	от F15 до F400	300
9	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф.	Бк/кг	до 370	I класс 99
10	Устойчивость структуры щебня против распада. Потеря массы при распаде, не более	% по массе	3	0,1
11	Содержание вредных компонентов и примесей	-	согласно приложения А	соответствует



Подпись

Щур В.В.

Расшифровка подписи